



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул.Бабича, д.12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail:ondgorod@mail.ru)

Предписание № 88/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад № 223»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, филиала или отчества индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору №88 от «07» сентября 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «11» сентября 2015 года по 10 час. 00 мин. «24» сентября 2015 года государственным инспектором г.Ярославля по пожарному надзору Лагузовой Юлией Анатольевной проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 223» (далее – МДОУ детский сад №223), осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул.Жукова, д.28а обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии заведующей МДОУ детский сад № 223 Савченко Е.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре - на путях эвакуации не применена сигнальная разметка для обозначения границ полосы безопасного движения и указания направления движения по пути эвакуации.	п.3 ч.2 ст.53; п.3 ч.1 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п. 33, 43 ППР (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме»), п.п. 3.5, 7.2.5 ГОСТ Р 12.4.026-2001, п.п. 3.7, 3.17, 3.21, 4.2, 4.2.1, 5.3.9, 6.6.4 ГОСТ Р 12.2.143-2009	01.10.2016г.	
2.	Не обеспечена противодымная защита здания - двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров в лестничную клетку, а также двери из групповых ячеек, выходящие в лестничную клетку оборудовать приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах	ст.1, ст.2 Федерального закона РФ № 69-ФЗ, ч.3 ст.51, п.1 ст.52 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п.6.18 СНиП 21-01- 97*	01.10.2016г.	

3.	В раздевалке 2-ой младшей группы отделка потолка выполнена с применением материалов, класс пожарной опасности которых выше чем КМ 2 (пенопластовая плитка)	статья 2, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ	01.10.2016г.	
4.	В раздевалке средней группы отделка потолка выполнена с применением материалов, класс пожарной опасности которых выше чем КМ 2 (пенопластовая плитка)	статья 2, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ	01.10.2016г.	
5.	В помещении прачечной светильник не оборудован колпаком (рассеивателем), предусмотренными конструкцией светильников	статья 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 О противопожарном режиме, п. 42 в	01.10.2016г.	
6.	Пристроенные к зданию веранды (деревянные, 5-ой степени огнестойкости) не доведены до требуемого уровня огнестойкости	статья 2, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", п. 5 ст.52, п.2 ст.57, п.2 ст.58 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ	01.10.2016г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Лагузова Ю.А.*

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

«24» сентября 20 15 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

СМ
(подпись)

Савенко Елизавета Александровна
(подпись, фамилия, имя, отчество)

«24» сентября 20 15 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору